



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 29B

Mestský úrad v Tisovci

Došlo dňa: 19.6.2017

1167/2017
Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Doručuje sa podľa
rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

B. Bystrica

4913-19734/47/2017/Ško

Ing. Škorňová

16.06.2017

Vec

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Calmit, spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, IČO: 36 172 162**, v zastúpení **EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava**, doručenej inšpekcii dňa 15.05.2017 a doplnenej dňa 16.06.2017, podľa 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ Vás

u p o v e d o m u j e,

že dňom doručenia žiadosti sa začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 20 pre prevádzku „**Výroba vápna – závod Tisovec**“, vydaného rozhodnutím č. 4422/507/OIPK/470430105/2005/Vč zo dňa 20. 07. 2006 v znení neskorších zmien.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na inštaláciu dieselgenerátora (záložného zdroja energie), ktorý bude slúžiť v prípade výpadku elektrickej energie, najmä pre potreby funkčnosti chladiacich systémov dvojšachtovej pece č. 5. Zmena sa týka aj schválenia zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, ktorý je potrebné aktualizovať v súvislosti s uvedením stavby „Modernizácia odprášenia v budove Balenia a expedície“ do užívania, ako aj z dôvodu prehodnotenia a aktualizácie podmienok povolenia v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia komisie (2013/163/EÚ) z 26. marca 2013, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého.

Predmetom zmeny je aj zosúladenie povolenia na odber povrchovej vody v zmysle zákona č. 303/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene

Telefón

048/47 196 57

E-mail

alena.skornova@sizp.sk

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

Súčasťou konania je:

1. v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 5 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a na ich prevádzku, ak inštalácia týchto technologických celkov nepodlieha stavebnému konaniu,

2. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1 zákona o IPKZ vydanie povolenia na odber povrchových vôd.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ určuje **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ predĺži lehotu na vyjadrenie k žiadosti.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upúšťa od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povolení.

Podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote inšpekcia neprihliadne.

Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica a podľa možnosti na elektronické adresy alena.skornova@sizp.sk alebo sizpipkbb@sizp.sk.

Prílohy:

1. Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom (doručí sa účastníkom konania a dotknutým orgánom, okrem prevádzkovateľa)
2. Súbor TPP a TOO s evidenčným číslom 01/2017 (prevádzkovateľ zabezpečil doručenie Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany ovzdušia)

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia
Ingomyslava 29 B, P.O. BOX 307
017 01 Banská Bystrica

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. EKOS PLUS, s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
2. Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
3. Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, OZ Rimavská Sobota, Potravínárska 1855, 979 01 Rimavská Sobota

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, Nám. M. Tompu č. 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Nám. M. Tompu č. 2, 979 01 Rimavská Sobota
3. Slovenský hydrometeorologický ústav, Zelená 5, 974 04 Banská Bystrica 4

Calmit, spol. s r.o. závod Tisovec	Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona č. 39/2013 Z.z. Súbor TPP a TOO	PRÍLOHA č.2
---------------------------------------	--	----------------

**L) STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V PÍSM. A) AŽ K)
ŽIADOSTI O ZMENU INTEGROVANÉHO POVOLENIA**

Dôvodom predkladanej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba vápna - závod Tisovec“ (ďalej len prevádzka) je:

- 1. Zmena** Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len **Súbor TPP a TOO**).

Súbor TPP a TOO bol aktualizovaný z dôvodu zmien v prevádzke, ktoré nastali najmä v súvislosti s uvádzaním nasledovných stavieb do užívania:

- Stavba: „Modernizácia odprášená v budove Balenia a expedície“
- Zmena integrovaného povolenia č. 19 (rozhodnutie č. 201-9773/2017/Ško/470430105/Z19 zo dňa 24.03.2017), ktorou boli aktualizované podmienky povolenia pre prevádzku v súlade s rozhodnutím o záveroch BAT a určené emisné limity a technické podmienky prevádzkovania.

- 2. Súhlas** na inštaláciu a prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia „**Dieselgenerátor – záložný zdroj energie**“.

Nový dieselgenerátor o výkone 150 kVa/120 kW bude slúžiť v prípade výpadku energie, najmä pre potreby funkcie chladiacich systémov dvojšachtovej pece. Ide o prenosné zariadenie, ktoré nebude v stálej prevádzke.

Súčasťou dieselgenerátora je jednoplášťová nádrž na palivo o objeme 349 l. Dieselgenerátor bude po celej ploche zo spodnej strany zabezpečený záchytnou vaňou. Vyhotovenie a objem záchytnej vane bude spĺňať požiadavky vyhlášky č. 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Objem záchytnej vane bude minimálne rovný objemu nádrže dieselgenerátora. Na nádrži aj na záchytnej vani budú vykonané skúšky tesnosti v zmysle uvedenej vyhlášky.

- 3. Prehodnotenie povolenia na odber povrchových vôd** v zmysle § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ

Prevádzka „Výroba vápna – závod Tisovec“ odoberá vody z povrchového toku. Podmienky pre odber povrchových vôd sú stanovené v integrovanom povolení v časti II.A. bod 4.

V zmysle zákona č. 303/2016 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, boli

Calmit, spol. s r.o. závod Tisovec	Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona č. 39/2013 Z.z. Súbor TPP a TOO	PRÍLOHA č.2
---------------------------------------	--	----------------

ustanovené nové povinností, ktoré je potrebné splniť pre vydanie povolenia na odber povrchovej alebo podzemnej vody. Novelou boli určené termíny, do kedy je potrebné zosúladiť povolenia na tieto odbery, inak stratia platnosť.

Vyššie uvedená novela rozširuje a presne definuje podmienky, ktoré je potrebné splniť pre vydanie povolenia na odber povrchovej a podzemnej vody. Súčasne určuje termíny, do kedy je potrebné zosúladiť povolenia, inak stratia platnosť. Určuje tiež maximálnu lehotu, na ktorú je možné povolenie vydať.

V zmysle § 21 ods. 4 povolenie na odber povrchových vôd alebo podzemných vôd možno vydať najviac na 10 rokov.

Na základe uvedeného žiadame inšpekciu o zosúladenie s novelou zákona o vodách a to určením lehoty na povolenie na odber povrchových vôd, pri ponechaní v súčasnosti povolených množstiev.

4. Opravu textu uvedeného v integrovanom povolení v časti I. kapitola B, bod č. 2.3
(doplnené zmenou č. 2 – rozhodnutie č. 1610-12949/2008/Vir-Kri/470430105/Z2 zo dňa 15.04.2008) – *Transformátorová stanica*

V texte sa uvádza, že záchytné vane, v ktorých sú osadené transformátory, nespĺňajú všeobecné technické požiadavky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany vôd, nakoľko povrch dna a stien záchytných vaní nie je nepriepustný a odolný voči používanej nebezpečnej látke.

V súčasnosti sú všetky transformátory nachádzajúce sa v prevádzke zabezpečené havarijnými nádržami, ktoré spĺňajú všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany vôd (skúšky tesnosti sú predložené inšpekcii).